



Levelünk száma: 3_2017_Kbt
Dátum: 2017. november 14.
Ügyintézőnk: Zágoniné Dabi Annamária
E-mail: kozbeszerzes@ecobio.hu

Gazdasági Szereplő részére

Tárgy: Mogyorósbánya Község Önkormányzata által a 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115.§ (1)-(4) bekezdése alapján – a tárgyalásos eljárás szabályainak alkalmazásával- „**Mogyorósbánya Alkotmány utca – Petőfi utca faluközpont hídig terjedő vízkár elhárítás fejlesztése**” című, **TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00017 azonosító számú projekt**” elnevezésű közbeszerzési eljárás – kiegészítő tájékoztatásának megküldése

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A Mogyorósbánya Község Önkormányzata, mint Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban érkezett kiegészítő tájékoztatás kérésre, az alább olvasható válaszokat adja:

1.kérdés:

„A mellékelt 'Mogyorósbánya_víz kiváltás_tételes_kiíras_viziközművek_20171003.xlsx' fájl 'Víz' füle tartalmazza a hibabontáshoz kapcsolódó 17,4 m vízvezeték kiváltás tételeit, melyek megfelelnek a tárgyban küldött Műszaki Leírásban foglaltaknak.

Azonban az említett excel fájl tartalmaz még 'Szennyvíz' és 'Folyókaépítés' füleket árazandó költségvetés formátumban. A Műszaki Leírás szennyvíz csatorna építést nem tartalmaz, folyókaépítést a vízrendezés tárgyában küldött Műszaki Leírás és költségvetés tartalmaz 105 m hosszban, ám a 'Mogyorósbánya_víz kiváltás_tételes_kiíras_viziközművek_20171003.xlsx' fájl 'Folyókaépítés' fülén 210 m szerepel. Kérjük az ellentmondás feloldását.”

1.kérdésre vonatkozó válasz:

A víz kiváltás a DE-MA Projekt Kft terve alapján készül, a helyes mennyiségei 17,4 m hosszú D110/KPE haszoncső, 5,0 m hosszú D160/KPE védőcső. A hivatkozott 20171003.xlsx fájl-ban a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő adatokat, tételeket vegyék figyelembe, míg a hivatkozott 20171003.xlsx fájl-ban szereplő "folyókaépítés" és "szennyvíz" füleket kérjük Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattétel során ne vegyék figyelembe, ezen lapok, tételek adminisztrációs hiba miatt maradtak az árazatlan költségvetésben.

2.kérdés:

„A 'Költségvetési_kiíras_I_ütem_20170915.xls' tartalmaz 40 m gerinc vízvezeték kiváltást a helyszínrajz szerint NA 80 csővel. A 'Mogyorósbánya_víz kiváltás_tételes_kiíras_viziközművek_20171003.xlsx' fájl 'Víz' füle, illetve a víz kiváltás helyszínrajza és Műszaki Leírása 17,4 m hosszt ír D110 KPE csővel. A vízjogi létesítési engedély is 40 m NA 80 kiváltást említ. Kérjük az ellentmondás feloldását”.



2. kérdésre vonatkozó válasz:

A vízkiváltás a DE-MA Projekt Kft terve alapján készül, a helyes mennyiségei 17,4 m hosszú D110/KPE haszoncső, 5,0 m hosszú D160/KPE védőcső. Kérjük Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy az ajánlattétel során a 20171003.xlsx fájl-ban a Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő füleket, tételeket vegyék figyelembe, míg a hivatkozott 20171003.xlsx fájl-ban szereplő "folyókaépítés" és "szennyvíz" füleket hagyják figyelmen kívül az ajánlattétel során.

3. kérdés:

„Az Alkotmány út bal oldalán 0+005 – 0+304,89 kmsz között II/80/115 mederburkoló elemekből épülő árkon a helyszínrajz szerint mederlefedések készülnek, szám szerint 4 db, egyenként 5 m hosszban (2 db gyalogoshíd, 2 db kapubejáró), ám ezen mederlefedések típusát (monolit, előre gyártott elem, teherbírás) a költségvetés és a Műszaki Leírás nem tartalmazza. Kérem a lefedések típusának, tulajdonságainak megadását.”

3. kérdésre vonatkozó válasz:

A lefedéseknél 10 to tengelyterhelésre méretezett, egyedi előregyártásban készülő vasbeton fedlapokat kell elhelyezni úgy, hogy ne közvetlenül a II/80/115 jelű elemekre támaszkodjanak.

4. kérdés

„A helyszínrajz 0+360,17 kmsz-ben feltüntet gyalogjárda keresztezését TBF 30 jelű elemmel 3 m hosszban, azonban ezt a tételt a költségvetési kiírás rejtett sorként, 10 to tengelyterheléssel, mennyiség nélkül tartalmazza. Ez már a jelenlegi kiírás által nem tartalmazott II. ütem részeként épül meg?”

4. kérdésre vonatkozó válasz:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírásában fent jelzett tétel nem képezi a megvalósítandó építési beruházás részét, az adminisztrációs hiba miatt maradt az árazatlan költségvetésben, ezért kérjük Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy azt az ajánlattétel során hagyják figyelmen kívül.

5. kérdés:

„A helyszínrajzon feltüntetett 7-T jelű 80x80x15 keretelemekből 16,8 m hosszban építendő átereszt a költségvetési kiírás rejtett sorként, mennyiség nélkül tartalmazza. Ez már a jelenlegi kiírás által nem tartalmazott II. ütem részeként épül meg?”

5. kérdésre vonatkozó válasz:

Tájékoztatjuk a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy a Közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírásában fent jelzett tétel nem képezi a megvalósítandó építési beruházás részét, az adminisztrációs



hiba miatt maradt az árazatlan költségvetésben, ezért kérjük Tisztelt Gazdasági szereplőket, hogy azt az ajánlattétel során hagyják figyelmen kívül.

Tekintettel arra, hogy a Kiegészítő tájékoztatásban foglaltak a Műszaki leírás, valamint annak mellékletei, így különösen az árazatlan költségvetések módosításával járt, ezért Ajánlatkérő mellékleten megküldi a módosított Műszaki leírást, továbbá mellékleteit.

Fentiekre figyelemmel Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattételi határidőt és a tárgyalás időpontját az alábbiak szerint módosítja:

Ajánlattételi határidő: 2017. november 23. napja (csütörtök) 14.00 óra.

Tárgyalás időpontja: 2017. november 23. napja (csütörtök) 15.00 óra

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Gazdasági szereplőt, hogy a jelen Kiegészítő tájékoztatás a Közbeszerzési dokumentumok részét képezi, ezért Ajánlattevőnek a jelen Kiegészítő tájékoztatásban foglaltakra tekintettel kell ajánlatát az ajánlattételi határidőig benyújtania.

A Kiegészítő Tájékoztatás kézhezvételét az Ajánlattevő köteles haladéktalanul visszaigazolni, ennek elmulasztása esetén az Ajánlattevő nem hivatkozhat arra, hogy a Kiegészítő Tájékoztatást nem kapta meg hiánytalanul határidőre.

Tájékoztatjuk továbbá a T. Gazdasági szereplőt, hogy Ajánlatkérő a jelen Kiegészítő tájékoztatás elérhető Ajánlatkérő honlapján is a <http://www.mogyorosbanya.hu/index.php/koezbeszerzes-2017> útvonalon.

Tisztelettel:

Zágoniné Dabi Annamária
ügyvezető

Ellenjegyzem:

dr. Szabó-Kovács Beáta Lajstromszám:
00344

